

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы



/ А.С. Широков /

подпись

Ф. И.О.

2019г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 35 от « 09 » декабря 2019г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

филиал дополнительного образования «Лидер» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с. Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области

(полное юридическое наименование объекта)

446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно - Вершины, ул.Советская, д.35;
телефон:8(846)2-26-40; E-mail: devlezer sch lider@samara.edu.ru; директор Белов Евгений Алексеевич

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Челно - Вершины

2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 75/150

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта Отдельно стоящее здание; 2 этажа; кирпич, бетон, дерево

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов ; 1 основной вход, 4 запасных выхода

8. Год постройки 1967

9. Год последней реконструкции 2008

Описание маршрута следования к объекту:

| | | | |
|--|--------------|----------------------------|------------|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | | | 450 |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | | | нет |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | | | нет |
| Регулируемые переходы | нет | со звуковой сигнализацией | нет |
| Нерегулируемые переходы | нет | | нет |
| Внеуличные переходы | нет | с пандусом | нет |
| | | с подъемником | нет |
| Тактильные указатели | нет | | |
| Перепады высоты на пути движения | более 1,5 см | Съезды с уклоном более 10% | нет |
| Открытые лестницы | нет | Пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах | нет | Поручни на пандусах | нет |

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

| № помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категории инвалидов | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Условия при условной доступности |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Вход на территорию (при наличии ограждения): | | | | | |
| | Ширина прохода, калитки | ≥ 1,2 м | нет | К, О | | ≥0,9 |
| | *Информация об объекте | наличие | есть | К, О, Г | | |
| | Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг): | | | | | |
| | *Указатели направления движения | наличие | нет | К, Г | | |
| | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | ≥2,0 м | 2,0 м | К | | |
| | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | ≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м | 1,2 м 2,0 м | К | | |
| | Тактильная полоса перед съездом | > 0,8 м | нет | С | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------|---------|--|--|
| Тактильная полоса перед лестницей | > 0,8 м | нет | С | | |
| Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре | > 0,8 м | нет | С | | |
| Ширина тактильной полосы | 0,5-0,6 м | нет | С | | |
| *Перепад высот бордюров, ботоновых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | < 0,025 м | 0,025 | К, С, О | | |
| *Высота бордюров по краям пешеходных путей | > 0,05 м | нет | К, С, О | | |
| *Места отдыха | наличие | нет | К, О | | |
| Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) | | нет | | | |
| Расстояние до входа в здание | ≤ 50 м | 11 м | К, О | | |
| Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | > 5% (не менее 1 места) | нет | К | | |
| Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 x 3,6 м | нет | К | | |
| Открытая лестница | | нет | | | |
| Ширина лестничных маршей | ≥ 1,35 м | нет | О, С | | |
| Марш лестницы между площадками | 3-12 ступеней | нет | О, С | | |
| Единообразная геометрия ступеней | наличие | нет | О, С | | |
| Высота подступенка | 0,12 - 0,15 м | нет | О, С | | |
| Ширина проступей | 0,35 - 0,4 м | нет | О, С | | |
| Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С | | |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|-----|-------------|--|--|
| | | | | | | |
| | Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м | $\geq 0,8 - 0,9$ м | нет | С | | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | | |
| | Расстояние между поручнями | $\geq 1,0$ м | нет | О, С | | |
| | *горизонтальные завершения поручня | $\geq 0,3$ м | нет | О, С | | |
| | не травмирующие окончания | наличие | нет | О | | |
| | - высота поручней | 0,9 м | нет | О | | |
| | Пандус на рельефе | | нет | | | |
| | *Высота подъема одного марша | $\leq 0,8$ м | нет | К | | |
| | Угол уклона | $\leq 5^\circ$ | нет | К | | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О | | |
| | - на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | нет | К | | |
| | - *на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | нет | О | | |
| | - расстояние между поручнями | 0,9 - 1,0 м | нет | К, О | | |
| | -* горизонтальные завершения поручня | $\geq 0,3$ м | нет | К, О | | |
| | - не травмирующие окончания | наличие | нет | К, О | | |
| | Длина горизонтальной площадки прямого пандуса | $> 1,5$ м | нет | К, Θ | | |
| | Разворотные площадки: | | нет | | | |
| | - при въезде на пандус наверху | $> 1,5 \times 1,5$ м | нет | К | | |
| | - промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м) | $> 1,5 \times 1,5$ м | нет | К | | |

| | | | | | | |
|--|---|---------------|-----|------|--|--|
| | - при въезде на пандус вниз | > 1,5 x 1,5 м | нет | К | | |
| | Колесо отбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках | наличие | нет | К, О | | |

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| № помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | | |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Крыльцо или входная площадка | | | | | |
| | Высота площадки | справочно | | | | |
| | Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина | ≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м | нет | О, С | | |
| | Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина | ≥2,2 x 2,2 м | нет | К | | |
| | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами) | наличие | нет | К, О, С | | |
| | *Навес | наличие | есть | К, О | | |
| | Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес) | наличие | есть | К, О, С | | |
| | | | | | | |
| | Информация об объекте | наличие | есть | Г | | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|------------|------|--|--|
| | Лестница наружная | наличие | нет | | | |
| | Нескользящее покрытие | наличие | нет | О, С | | |
| | Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы | 0,6 м | нет | С | | |
| | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3-0,5 м | нет | С | | |
| | *Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С | | |
| | *Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | | |
| | | | | | | |
| | Поручни с двух сторон | наличие | нет | О, С | | |
| | - на высоте | 0,9 м | нет | О, С | | |
| | - *горизонтальные завершения поручня | ≥ 0,3 м | нет | О, С | | |
| | - не травмирующие окончания поручней | наличие | нет | О, С | | |
| | *Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м | наличие | нет | О, С | | |
| | Пандус наружный | наличие | нет | | | |
| | Ширина марша | ≥ 1,0 м | нет | К | | |
| | Угол уклона | ≤ 5 ° | нет | К | | |
| | Высота подъема одного марша (максимальная) | ≤ 0,8 м | нет | К | | |
| | *Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К, О | | |
| | Разворотные площадки: | | нет | | | |
| | - при въезде на пандус | ≥ 1,5 x 1,5 м | нет | К | | |
| | -промежуточная прямая (при высоте пандуса) | ≥ 1,5 | нет | К | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|---------|------|--|--|
| | более 0,8 м) | | | | | |
| | -промежуточная с поворотом направления движения | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | нет | К | | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О | | |
| | - расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м | нет | К, О | | |
| | - на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | нет | К | | |
| | - *на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | нет | О | | |
| | - *горизонтальные завершения поручней | $\geq 0,3 \text{ м}$ | нет | К, О | | |
| | - не травмирующие окончания | наличие | нет | К, О | | |
| | Нескользящее покрытие | наличие | нет | К, О | | |
| | Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие | нет | К | | |
| | *Звуковой маяк у входа | наличие | нет | С | | |
| | Тамбур | | есть | | | |
| | Габариты: глубина X ширина | $\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1,8) x 2 м | 2,5x1,5 | К | | |
| | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | (Р) | К, О | | |
| | - ширина дверного проема в свету | $\geq 1,2 \text{ м}$, при реконструкции $\geq 0,9 \text{ м}$ | 1,4 м | К, О | | |
| | - высота порога наружного, внутреннего | <u>Каждого</u> <u>элемента</u> < | 0,02м | К | | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | | 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Лестница на уровень 1-го этажа | | есть | | | |
| | *Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С | | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | | |
| | Поручни с двух сторон | наличие | нет | О, С | | |
| | - на высоте | 0,9 м | нет | О, С | | |
| | - *горизонтальные завершения поручня | ≥ 0,3 м | нет | О, С | | |
| | - не травмирующее окончание | наличие | нет | О, С | | |
| | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа | | нет | | | |
| | Ширина марша | ≥ 1,0 м | нет | К | | |
| | Угол уклона | ≤ 5 ° | нет | К | | |
| | *Колесо отбойники по продольным краям | наличие | нет | К | | |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|-----|------|--|--|
| | маршей высотой не менее 0,05 м | | | | | |
| | Разворотные площадки внизу,верху | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | нет | К | | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О | | |
| | - на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | нет | К | | |
| | - *на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | нет | О | | |
| | - *горизонтальные завершения поручня | $\geq 0,3 \text{ м}$ | нет | К | | |
| | - не травмирующие окончания | наличие | нет | К, О | | |
| | Пандус переносной (при отсутствии стационарного) | наличие | нет | К | | |
| | Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса): | | нет | | | |
| | - стационарный | наличие | нет | К | | |
| | - мобильный | наличие | нет | К | | |
| | Коридоры/холлы | | | | | |
| | Ширина полосы движения | $\geq 1,2 \text{ м}$ | нет | К | | |
| | Разворотные площадки | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | нет | К | | |
| | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | $\geq 1,0 \text{ м}$ | нет | К,О | | |
| | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | нет | К, Г | | |
| | *Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | нет | К, Г | | |
| | *Речевые информаторы и маяки | наличие | нет | С | | |
| | *Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие | нет | Г | | |
| | *Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет | Г | | |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|------------|--|--|
| | *Тактильная схема | наличие | нет | С | | |
| | *Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | наличие | нет | К, О, С, Г | | |
| | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м | ≥ 1 на этаж | нет | О | | |
| | - для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м | ≥ 1 на этаж | нет | К | | |
| | Навесное оборудование , выступ в зону движения | $\leq 0,1$ м | нет | С | | |
| | *Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | 0,6 м | нет | С | | |
| | Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) | | нет | | | |
| | *Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | | |
| | Контрастная маркировка | наличие | нет | С | | |
| | Поручни с двух сторон на лестнице | наличие | нет | О | | |
| | - на высоте | 0,9 м | нет | О | | |
| | - *горизонтальные завершения поручней | наличие | нет | О | | |
| | Пандус внутренний на этаже | | нет | | | |
| | Ширина марша | $\geq 1,0$ м | нет | К | | |
| | Угол уклона | $\leq 5^\circ$ | нет | К | | |
| | *Колесо отбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|-----|------|--|--|
| | Разворотные площадки внизу,верху | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | нет | К | | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О | | |
| | - на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | нет | К | | |
| | - *на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | нет | О | | |
| Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) | | | | | | |
| | *Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м) | 0,6 м | нет | С | | |
| | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3-0,5 м | нет | С | | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С | | |
| | *Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | | |
| | Поручни непрерывные с двух сторон: | наличие | нет | О, С | | |
| | - на высоте | 0,9 м | нет | О, С | | |
| | - *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу | $\geq 0,3 \text{ м}$ | нет | О, С | | |
| | - не травмирующие окончания | наличие | нет | О, С | | |
| | - *указатели номера этажа на поручне тактильные | наличие | нет | С | | |
| | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц) | | | | | |
| | Лифт пассажирский | наличие | нет | | | |
| | Кабина: | | нет | | | |
| | - габариты (глубина x ширина) | При новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7 \text{ м}$ для | нет | К | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|-----|------|--|--|
| | | действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$ | | | | |
| | - ширина дверного проема | при новом строительстве $\geq 0,95$ м для действующих объектов $\geq 0,8$ м | нет | К | | |
| | -* Поручни | наличие | нет | О | | |
| | *Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | наличие | нет | Г, С | | |
| | *Знак доступности | наличие | нет | К | | |
| | *Указатели номера этажа напротив лифта | наличие | нет | К, Г | | |

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации : установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Обслуживание через окно/прилавок | | нет | | | |
| | *Высота рабочей поверхности | 0,8 – 1,1 м | нет | К | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------|------------|--|--|
| | Габариты зоны обслуживания (глубина) | $\geq 1,2$ м | нет | К | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков | | | | | | |
| Обслуживание в кабинете 1-й этаж | | | | | | |
| | Ширина проема двери в свету: | $\geq 0,9$ м | 0,8 м | К | | |
| | *Высота порога | отсутствие | нет | К, О | | |
| | *Информация тактильная | наличие | нет | С | | |
| | Информация визуальная контрастная: | наличие | нет | К, О, С, Г | | |
| | -* размещение на высоте | $\leq 1,8$ м | нет | К | | |
| | -*высота прописных букв | $\geq 0,025$ м | нет | С | | |
| | Габариты зоны сидения-глубина | $\geq 1,2$ м | нет | О | | |
| | Зона для кресла-коляски | $\geq 1,5 \times 1,5$ м | нет | К | | |
| | Стол с высотой рабочей поверхности | 0,7 - 0,8 м | нет | К, О | | |
| | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | нет | К | | |

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|--------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Санузел для посетителей | наличие | есть | Г | | |
| | Санузел для инвалидов | | | | | |
| | Знак доступности помещения | наличие | нет | К | | |
| | Тактильная маркировка санузла | наличие | нет | С | | |
| | Ширина дверного проема | $\geq 0,9$ м | 0,8м | К, О | | |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|-------------|---------|--|--|
| | Направление открывания дверей | наружное | есть | К | | |
| | Кабины для инвалидов: | | | | | |
| | - количество кабин | > 1 шт. | нет | К, О | | |
| | - ширина дверного проема | ≥ 0,9 м | нет | К, О | | |
| | - габариты (минимальная глубина) | ≥ 1,8 м | нет | К, О, С | | |
| | - габариты (минимальная ширина) | ≥ 1,65 м | нет | К, О, С | | |
| | Опорные поручни | наличие | нет | К, О | | |
| | в т.ч. откидные | наличие | нет | К | | |
| | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) | ≥ 0,75 × 1,2 м | нет | К | | |
| | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | нет | О | | |
| | Раковина: | | нет | | | |
| | - зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина) | ≥ 1,30 x 0,85 м | нет | К | | |
| | - *высота раковины | 0,75 – 0,85 м | нет | К, О | | |
| | - опорный поручень | наличие | нет | О | | |
| | Писсуар на высоте от пола | ≤ 0,4 м или вертикальной формы | нет | К | | |
| | Душевые | | нет | | | |
| | Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой | ≥ 0,9 x 1,5 м | нет | К, О | | |
| | *Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина | ≥ 0,48 x 0,85 м | нет | К, О | | |
| | Система тревожной сигнализации | наличие | нет | К, О, С | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых | | | | | | |

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие | нет | К, О, Г, С | | |
| | Надписи: | наличие | нет | К, О, Г, С | | |
| | размещение на высоте | $\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м | нет | К, О, Г, С | | |
| | высота прописных букв | $\geq 0,075$ м | нет | К, О, Г, С | | |
| | освещенность | наличие | нет | К, О, Г, С | | |
| | Указатели, пиктограммы | наличие | нет | К, О, Г, С | | |
| | размещение на высоте | 1,3 – 1,4 м | нет | К, О, Г, С | | |
| | высота прописных букв | $\geq 0,075$ м | нет | К, О, Г, С | | |
| | освещенность | наличие | нет | К, О, Г, С | | |
| | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю | наличие | есть | С | | |
| | высота размещения | 1,3 – 1,4 м | нет | С | | |
| | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие | нет | С | | |
| | на кнопках управления лифта | наличие | нет | С | | |

«Представитель рабочей группы»

Завхозиствон

(должность)

Рогов

подпись

(Рогов Е.В.)

(фамилия, и.о)

Дата заполнения

« 09 » декабря 2019г.

Представитель организации

директор

(должность)

Иванов (Иванов)

(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 09 » 12 2019г.

Приложения

1. _____

2. _____

3. _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)