

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе»  
Орган инспекции  
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
446540, РОССИЯ, Самарская область, Сергиевский район, с.Сергиевск, ул.Н. Краснова, д.84 А  
Телефон,Факс: 8(84655) 2-44-82 ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/638132001

Уникальный номер записи  
об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Самарской области в  
Сергиевском районе», заместитель  
руководителя органа инспекции, заместитель  
технического директора органа инспекции  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области»  
Ф. М. Рафиков

«27» февраля 2026 г.

### Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,  
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок  
от 27.02.2026 г. № 3277

**Дата проведения инспекции:** с 16.01.2026 по 27.02.2026

**1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:**

Здание, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по отдыху и оздоровлению детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул в ГБОУ СОШ с.Девлезеркино м.р. Челно-Вершинский Самарской области по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Девлезеркино, ул. Советская, д.16В

**2. Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе

**2.1. Юридический адрес:** 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**2.2 Фактический адрес:** 446540, Самарская область, Сергиевский район, село Сергиевск, ул. Н. Краснова, 84А телефон:8846552-40-44 электронная почта : tosergievsk@fsnsamara.ru

**3. Изготовитель (разработчик):**

**3.1 Юридический адрес:**

**3.2 Фактический адрес:**

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

Экспертное заключение №3277 от 27.02.2026

- 1) Поручение №20-05/22 от 16.01.2026 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе.
- 2) ДОГОВОР о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование № 6 от 28.12.2011 г.
- 3) Пояснительная записка об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей на базе ГБОУ СОШ с.Девлезеркино.
- 4) Технический паспорт на здание школы.
- 5) Договор б/н на оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей лагеря дневного пребывания от 12.01.2026 г.
- 6) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 27.02.2026 г.

#### **5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена по поручению Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе №20-05/22 от 16.01.2026 года.

При экспертизе здания, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по отдыху и оздоровлению детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул проведена оценка их соответствия (несоответствия) требованиям:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лагерь дневного пребывания (далее ЛДП) планируется открыть на базе ГБОУ СОШ с. Девлезеркино по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Девлезеркино, ул. Советская, д.16В.

Оздоровительное учреждение будет функционировать в период летних каникул (1 смена, июнь 2026 года). Отряды комплектуются из числа обучающихся в ГБОУ СОШ с. Девлезеркино. Наполняемость в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул составит 20 человек (возраст 8-14 лет).

Организация работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием в период летних каникул: с 8:30 до 14:30 с организацией 2-х разового питания (в том числе: завтрак, обед), без организации дневного сна.

Здание школы расположено в центральной части населенного пункта с. Девлезеркино в жилом квартале на обособленном земельном участке. Территория, прилегающая к зданию, благоустроена, ограждена по периметру, спланирована с учетом функционального зонирования. Площадка для мусоросборников и мусоросборник (закрытый контейнер) имеются, что соответствует п. п.2.2.3.СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СанПиН 2.4.3648-20).

Здание школы построено в 1976 году по типовому проекту образовательной школы. Здание кирпичное, трехэтажное. Согласно выписки из ЕГРН здание школы имеет кадастровый номер 63:35:0705002:461 и находится в собственности у муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (в оперативном управлении МАУ «Центр по обеспечению содержания муниципального имущества муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»). Согласно договора о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование № 6 от

28.12.2011 г. МБУ «Центр по обеспечению содержания муниципального имущества муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» здание школы передано ГБОУ СОШ с.Девлезеркино для организации и обеспечения образовательной деятельности.

Помещения ЛДП размещены на 1-2 этаже здания. В состав ЛДП входят игровые комнаты и помещения для занятий кружков (на базе двух учебных кабинетов на втором этаже), спортивный зал, столовая, раздевалка для верхней одежды, туалеты (мужской, женский), помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует п.3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Отделка кабинетов (два кабинета- Центр детских инициатив, учебный кабинет). В кабинетах пол деревянный, дощатый, покрашен коричневой масляной краской. Полы в кабинетах без щелей, дефектов и механических повреждений, что соответствует п.2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20. Стены заштукатурены и покрашены краской. Потолок в кабинетах- железобетонная плита, загрунтованная и побеленная. Потолки и стены кабинетов гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и допускающие их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20.

В кабинетах установлены двухместные парты. Парты в классах установлены с естественным боковым левосторонним освещением. Кабинеты имеют естественное освещение через 2 оконных проема с установленными окнами. В кабинетах имеется искусственное освещение. В учебных классах искусственное освещение в виде закрытых потолочных светильников. Потолочные светильники расположены параллельно светонесущей стене.

Спальные помещения отсутствуют, что соответствует п.3.12.2. СанПиН 2.4.3648-20 (так как ЛДП функционирует с 08.30. по 14.30. и дневной сон не предусмотрен режимом дня).

Медицинские помещения (медицинский кабинет или медицинский пункт) для организации медицинского обслуживания в ЛДП отсутствуют. Медицинское обслуживание ЛДП будет организовано на базе ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ» (ЦРБ, ОВОП по адресу: с.Девлезеркино, ул.Советская, 16В) по договору №б/н от 12.01.2026 г. на оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей лагеря дневного пребывания, что соответствует п.2.9.2. СанПиН 2.4.3648-20. В кабинете «Точка роста» (3 этаж) будет организован изолятор (полы в кабинете «точки роста» покрыты линолеумом; полы в кабинете без щелей, дефектов и механических повреждений, что соответствует п.2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20; отделка стен улучшенная- покрашены латексной краской по улучшенной штукатурке; потолок в кабинетах- железобетонная плита, загрунтованная и побеленная; потолки и стены кабинета гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и допускающие их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20).

Гардероб (раздевалка для верхней одежды) расположен на первом этаже, оснащен вешалками для одежды, ячейками для обуви. В состав спортивного блока, находящегося на первом этаже, входят: спортивный зал, раздевалка.

Туалеты находятся на 1 этаже здания (мужской и женский). Туалеты отдельные для девочек и мальчиков, что соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20. В мужском и женском туалетах установлены по 1 раковине (в тамбурах) и по 1 унитазу. Количество санитарных приборов соответствует табл. 6.4 «Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях» СанПиН 1.2.3685-21 (количество санитарных узлов для детей старше 7 лет в организациях с дневным пребыванием детей предусматривается не менее 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз на 30 мальчиков, 1 раковина (1 кран) на 30 человек, что не противоречит количеству детей в ЛДП -20).

Туалеты оборудованы мылом, держателями для одноразовых полотенец, что соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, одноразовыми полотенцами, что соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Отделка санитарных узлов: полы и стены покрыты керамической плиткой. Потолки, стены и полы всех помещений туалетов без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и допускающие их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.5.2, п.2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20 .

Организация питания в оздоровительном учреждении обеспечена на базе школьного пищеблока. Набор помещений пищеблока: обеденный зал на 56 посадочных мест, горячий цех, зона работы с сырьем (овощи), моечная столовой и кухонной посуды, склад продуктов питания, совмещенный с зоной работы с мясом/рыбой, санитарный узел. Столовая работает на сырье.

Перед обеденным залом столовой установлены 2 раковины. Количество раковин перед обеденным залом соответствует табл. 6.4 «Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (в соотношении количества детей в ЛДП-20). Умывальные раковины обеспечены подводкой горячей и холодной воды, что соответствует п.2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Площадь обеденного зала (актового зала) 96,4 кв.м., 56 посадочных мест, на одно посадочное место приходится 1,72 кв.м., что соответствует табл. 6.1 «Нормативы площадей помещений» СанПиН 1.2.3685-21 (в соотношении количества детей в ЛДП норма 0,7 кв.м. на 1 посадочное место). Максимальное количество детей в ЛДП – 20 детей будут обслуживаться в 1 заход по времени приема пищи. Обеденный зал оборудован столовой мебелью без дефектов, с покрытием, позволяющим проводить её обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений для организаций общественного питания школы предусматривает следующие потоки: посетители (учащиеся, преподаватели) попадают в обеденный зал со стороны коридора 1 этажа школы. Между горячим цехом с готовой продукцией и обеденным залом установлена раздаточная. Грязная (использованная) столовая посуда по правой стороне обеденного зала через дверь попадает в моечную столовой посуды. Чистая посуда складывается на стеллажах в моечной. Сырье попадает в склад с тамбура с улицы, а затем в зоны работы с сырьем и в горячий цех.

На пищеблоке имеется следующее технологическое оборудование: 1 электрическая плита (на 4 конфорки), жарочный шкаф, мармит, паровой автомат, тестомес, овощерезка, электрический водонагреватель, электрическая мясорубка, 2 холодильника, морозильная камера.

Столовая на момент обследования обеспечена достаточным количеством столовой посуды (тарелки для 1и 2 блюд, стаканы по 40 штук) из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место ( в отношении количества детей в ЛДП -20), что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 13) СП 2.4.3648-20. Используются фаянсовая, стеклянная посуду (тарелки, блюда, чашки, бокалы), столовые приборы (ложки, вилки, ножи) из нержавеющей стали, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 2) СП 2.4.3648-20. Посуда без отбитых краев, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 4) СП 2.4.3648-20.

Для мытья столовой посуды (школы, ЛДП) на момент обследования имеется трехсекционная ванна, для мытья кухонной посуды – двухсекционная ванна, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 1) СП 2.4.3648-20, п.3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Для мытья сырых овощей и мяса имеются в соответствующих зонах пищеблока установлены отдельные двухсекционные ванны.

Моечные ванны имеют внутреннюю маркировку объемной вместимости. Моечные ванны имеют маркировку назначения ванны и очередности технологии обработки посуды, что соответствует п. 2.4.6.2 (абзац 10) СП 2.4.3648-20. Моечные ванны для мытья столовой посуды оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды горячей проточной водой.

Для раздельной технологической обработки пищевых продуктов (сырых и готовых, по наименованию сырья и продукции) имеется ограниченный набор производственных столов с соответствующей маркировкой (стол ВМ, стол ВО), стол «сырые овощи», стол «СМ/СР»). Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, из нержавеющей стали имеют цельнометаллическое покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 8) СП 2.4.3648-20.

Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха (гигрометр ВИТ-1), холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 8) СП 2.4.3648-20.

Холодильное оборудование имеет маркировку соответствующее фактическому набору хранимых пищевых продуктов, в исправном состоянии, поддерживает необходимый температурный режим (исходя из значений установленных контрольных термометров), что соответствует п.2.4.6.2 (абзацы 7,10) СП 2.4.3648-20.

Имеется термометр для контроля температуры блюд на раздаче, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 1) СП 2.4.3648-20, п.5.1., п.5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Посуда для приготовления блюд из нержавеющей стали в наличии, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 3) СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке установлен прибор (передвижной рециркулятор) для обеззараживания воздуха, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 12) СП 2.4.3648-20.

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд с мерными метками объема (согласно таблицы 1 «Масса порций для детей в зависимости от возраста» Приложения 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) в наличии, что соответствует п.2.4.6.2 (абзац 3) СП 2.4.3648-20.

**С целью обеспечения качества и безопасности приготовления и реализации готовых блюд примерное меню данного пищеблока, должно быть ограничено и разрабатываться с учетом имеющихся условий для организации питания в лагере с дневным пребыванием детей (в связи с ограниченной ограниченным набором оборудования, производственных столов и цехов).**

Отделка помещений столовой – пол и стены отделаны кафелем, верх стены и потолок покрашены водоэмульсионной краской. В обеденном зале пол дощатый, крашенный коричневой масляной краской, стены оштукатурены и покрашены водоэмульсионной краской. Полы не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует п.2.5.2. СП 2.4.3648-20. Потолки и стены гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающие их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.5.3. СанПиН 2.4.3648-20.

Отопление помещений школы – от мини-котельной на газовом топливе. Вентиляция – естественная приточно-вытяжная. Канализация – имеется, местная «на выгреб», на прием сточных вод осуществляется по договору. Водоснабжение – хозяйственно-питьевое от централизованной сети населенного пункта. Подогрев воды осуществляется электронагревателями.

Освещение – естественное (через оконные проемы, подоконники свободны от посторонних предметов и цветов) и искусственное.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**На основании вышеизложенного:**

Здание, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по отдыху и оздоровлению детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул в ГБОУ СОШ с.Девлезеркино м.р. Челно-Вершинский Самарской области по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Девлезеркино, ул. Советская, д.16В

**Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Сергиевском районе

**Юридический адрес:** 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**Фактический адрес:** 446540, Самарская область, Сергиевский район, село Сергиевск, ул. Н.

Краснова, 84А телефон:8846552-40-44 электронная почта : tosergievsk@fsnsamara.ru

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене



Жилин М. В.